



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
akredytowany
przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfiakat akredytacji
nr AB 023

LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ (LOW ITB)

61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Tel. 61 853-76-29 Fax 61 853-78-33 e-mail: laboratorium@itb.poznan.pl

WYCIĄG Z RAPORTU Z BADAŃ LOW02-1639/11/Z00OWN
OPINII TECHNICZNEJ OWN-OT-037/2011

Świadectwo Badań

Laboratorium LOW ITB przeprowadziło badania

**Krat rolowanych stalowych „perfo” R2 SPP i R2 SPG,
aluminiowych „perfo” R2 APP i R2 APG oraz
aluminiowych „sztancowanych” R2 AMP i R2 AMG**

przedłożonych przez Firmę:

KRISPOL Sp. z o.o.

ul. Budowlana 1

Psary Małe, 62-300 Września

Na podstawie raportu z badań oraz opinii technicznej stwierdza się, że

**Kraty rolowane stalowe R2 SPP i R2 SPG oraz
aluminiowe R2 APP, R2 APG, R2 AMP i R2 AMG
spełniają wymagania dla klasy 3 odporności
na włamanie ręczne wg PN-ENV 1627:2006
i PN-EN 1627:2011***

.....

Poznań, 29 grudnia 2011 r.

KIEROWNIK
Oddziału Wielkopolskiego
Instytutu Techniki Budowlanej

.....
mgr inż. Wojciech Kujawski

* - przy zastosowaniu dwóch zamknięć wyposażonych we wkładki bębnekowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i klasy 1 odporności na atak wg PN-EN 1303:2007 oraz wyposażone w elementy przedstawione na zdjęciach w punkcie 1.1 ww. raportu